

# INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

## v souladu s nařízením Komise EU č. 813/2013

### Parametry zařízení

Model: DEHER AIRTERM 13 EVI DC
Tepelné čerpadlo vzduch/voda: ano
Tepelné čerpadlo voda/voda: ne
Tepelné čerpadlo solanka/voda: ne
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo: ne
Vybavené dodatečným ohřivačem: ano
Vícefunkční ohřivač s tepelným čerpadlem: ne
Parametry jsou uvedeny pro použití v nízkých teplotách.

Parametry jsou deklarovány pro mírné klimatické podmínky.

Parametr	Označení	Hodnota	Jednotka
----------	----------	---------	----------

### Jmenovitý topný výkon

Jmenovitý topný výkon	<i>Prated</i>	9,81	kW
Deklarovaný topný výkon při částečném zatížení při teplotě místnosti 20 °C a vnější teplotě $T_j$			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	8,68	kW
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	5,30	kW
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	4,48	kW
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	5,34	kW
$T_j =$ dvouhodnotová teplota	<i>Pdh</i>	8,68	kW
$T_j =$ mezní pracovní teplota	<i>Pdh</i>	8,95	kW
Tepelná čerpadla vzduch/voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (pokud $TOL < -20\text{ °C}$ )	<i>Pdh</i>	-	kW
Dvouhodnotová teplota	$T_{biv}$	-7	°C
Výkon v období cyklu v intervalu pro vytápění	<i>Pcyc</i>	-	kW
Součinitel ztrát (*)	<i>Cdh</i>	0,99	-

Parametr	Označení	Hodnota	Jednotka
----------	----------	---------	----------

### Sezónní energetická účinnost vytápění místností

Sezónní energetická účinnost vytápění místností	$\eta_s$	186	%
Deklarovaný ukazatel efektivity nebo ukazatel spotřeby primární energie při částečném zatížení při teplotě místnosti 20 °C a vnější teplotě $T_j$			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	3,38	-
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	4,48	-
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	5,82	-
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	7,98	-
$T_j =$ dvouhodnotová teplota	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	3,38	-
$T_j =$ mezní pracovní teplota	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	3,07	-
Tepelná čerpadla vzduch/voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (pokud $TOL < -20\text{ °C}$ )	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	-	-
Tepelná čerpadla vzduch/voda: Mezní pracovní teplota	<i>TOL</i>	-10	°C
Efektivita cyklu	<i>COPcyc</i> nebo <i>PERcyc</i>	-	-
Mezní pracovní teplota pro ohřev vody	<i>WTOL</i>	65	°C

### Příkon v jiných režimech než aktivní

Režim vypnutí	$P_{OFF}$	0,005	kW
Režim vypnutého termostatu	$P_{TO}$	0,005	kW
Pohotovostní režim	$P_{SB}$	0,005	kW
Režim zapnutého topného tělesa karteru	$P_{CK}$	0,040	kW

### Dodatečný ohřivač

Jmenovitý topný výkon (4)	$P_{sup}$	6,0	kW
Typ energetického příkonu	elektrický		

### Ostatní parametry

Regulace výkonu	stálý výkon			Tepelná čerpadla vzduch/voda: jmenovitý průtok vzduchu ven	—	6500	m <sup>3</sup> /h
Hladina akustického výkonu v místnosti/vně	$L_{WA}$	00/55	dB	Tepelná čerpadla voda/solanka-voda: jmenovitá intenzita průtoku solanky nebo vody, vnější výměník tepla	—	—	m <sup>3</sup> /h
Roční spotřeba energie	$Q_{HE}$	4295	kWh				

### Vícefunkční ohřivače s tepelným čerpadlem:

Deklarovaný profil zatížení	—			Energetická účinnost ohřevu vody	$\eta_{wh}$	—	%
Denní spotřeba elektrické energie	$Q_{elec}$	—	kWh	Denní spotřeba paliva	$Q_{fuel}$	—	kWh
Roční spotřeba elektrické energie	$AEC$	—	kWh	Roční spotřeba paliva	$AFC$	—	GJ

### Název a adresa dodavatele zařízení

DEHER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
26-067 Strawczyn  
ul. Nad Oborou 3903

(1) V případě radiátorů s tepelným čerpadlem a vícefunkčních ohřivačů s tepelným čerpadlem je jmenovitý topný výkon  $P_{rated}$  roven výpočtovému zatížení pro režim ohřevu  $P_{designh}$  a jmenovitý topný výkon dodatečného ohřivače  $P_{sup}$  je roven dodatečnému topnému výkonu pro režim ohřevu  $sup(T_j)$ .

(2) Pokud nebyl součinitel  $C_{dh}$  stanoven měřením, jako součinitel ztrát se přijímá výchozí hodnota  $C_{dh} = 0,9$ .