

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

v souladu s nařízením Komise EU č. 813/2013

Parametry zařízení

Model: DEHER AIRTERM 8 EVI DC

Tepelné čerpadlo vzduch/voda: ano

Tepelné čerpadlo voda/voda: ne

Tepelné čerpadlo solanka/voda: ne

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo: ne

Vybavené dodatečným ohříváčem: ano

Vícefunkční ohříváč s tepelným čerpadlem: ne

Parametry jsou uvedeny pro použití ve **středních teplotách**.

Parametry jsou deklarovány pro **mírné** klimatické podmínky.

Parametr	Označení	Hodnota	Jednotka
----------	----------	---------	----------

Parametr	Označení	Hodnota	Jednotka
----------	----------	---------	----------

Jmenovitý topný výkon

Jmenovitý topný výkon	<i>Prated</i>	6,68	kW
-----------------------	---------------	------	----

Deklarovaný topný výkon při částečném zatížení při teplotě místnosti 20 °C a vnější teplotě T_j

$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	5,91	kW
----------------------	------------	------	----

$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	3,53	kW
----------------------	------------	------	----

$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	2,84	kW
----------------------	------------	------	----

$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	3,38	kW
-----------------------	------------	------	----

$T_j =$ dvouhodnotová teplota	<i>Pdh</i>	5,91	kW
-------------------------------	------------	------	----

$T_j =$ mezní pracovní teplota	<i>Pdh</i>	5,85	kW
--------------------------------	------------	------	----

Tepelná čerpadla vzduch/voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (pokud $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>Pdh</i>	-	kW
--	------------	---	----

Dvouhodnotová teplota	T_{biv}	-7	°C
-----------------------	-----------	----	----

Výkon v období cyklu v intervalu pro vytápění	<i>Pcyc</i>	-	kW
---	-------------	---	----

Součinitel ztrát ⁽⁴⁾	<i>Cdh</i>	1,00	-
---------------------------------	------------	------	---

Sezónní energetická účinnost vytápění místností

Sezónní energetická účinnost vytápění místností	η_s	136	%
---	----------	-----	---

Deklarovaný ukazatel efektivity nebo ukazatel spotřeby primární energie při částečném zatížení při teplotě místnosti 20 °C a vnější teplotě T_j

$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	2,27	-
----------------------	------------------------------	------	---

$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	3,51	-
----------------------	------------------------------	------	---

$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	4,16	-
----------------------	------------------------------	------	---

$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	5,96	-
-----------------------	------------------------------	------	---

$T_j =$ dvouhodnotová teplota	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	2,27	-
-------------------------------	------------------------------	------	---

$T_j =$ mezní pracovní teplota	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	2,13	-
--------------------------------	------------------------------	------	---

Tepelná čerpadla vzduch/voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (pokud $TOL < -20\text{ °C}$)	<i>COPd</i> nebo <i>PERd</i>	-	-
--	------------------------------	---	---

Tepelná čerpadla vzduch/voda: Mezní pracovní teplota	<i>TOL</i>	-10	°C
--	------------	-----	----

Efektivita cyklu	<i>COPcyc</i> nebo <i>PERcyc</i>	-	-
------------------	----------------------------------	---	---

Mezní pracovní teplota pro ohřev vody	<i>WTOL</i>	65	°C
---------------------------------------	-------------	----	----

Příkon v jiných režimech než aktivní

Režim vypnutí	P_{OFF}	0,005	kW
Režim vypnutého termostatu	P_{TO}	0,005	kW
Pohotovostní režim	P_{SB}	0,005	kW
Režim zapnutého topného tělesa karteru	P_{CK}	0,030	kW

Ostatní parametry

Regulace výkonu	stálý výkon		
Hladina akustického výkonu v místnosti/vně	L_{WA}	00/53	dB
Roční spotřeba energie	Q_{HE}	3982	kWh

Vícefunkční ohřívače s tepelným čerpadlem:

Deklarovaný profil zatížení	—		
Denní spotřeba elektrické energie	Q_{elec}	—	kWh
Roční spotřeba elektrické energie	AEC	—	kWh

Dodatečný ohřívač

Jmenovitý topný výkon ⁽⁴⁾	P_{sup}	6,0	kW
Typ energetického příkonu	elektrický		

Tepelná čerpadla vzduch/voda: jmenovitý průtok vzduchu ven	—	3500	m ³ /h
Tepelná čerpadla voda/solanka-voda: jmenovitá intenzita průtoku solanky nebo vody, vnější výměník tepla	—	—	m ³ /h

Energetická účinnost ohřevu vody	η_{wh}	—	%
Denní spotřeba paliva	Q_{fuel}	—	kWh
Roční spotřeba paliva	AFC	—	GJ

Název a adresa dodavatele zařízení

DEHER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-067 Strawczyn
ul. Nad Oborou 3903

(1) V případě radiátorů s tepelným čerpadlem a vícefunkčních ohřívačů s tepelným čerpadlem je jmenovitý topný výkon Prated roven výpočtovému zatížení pro režim ohřevu Pdesignh a jmenovitý topný výkon dodatečného ohřívače Psup je roven dodatečnému topnému výkonu pro režim ohřevu sup(Tj).

(2) Pokud nebyl součinitel Cdh stanoven měřením, jako součinitel ztrát se přijímá výchozí hodnota Cdh = 0,9.